



**C POSITIONSNUMMERN ZUR STATISCHEN BERECHNUNG**

BODENPRESSUNGEN: (DIN 1054)  
 $\sigma_{s0} = 0.08 \text{ MN/m}^2$   
 MAX.  $\sigma_{s0} = 0.14 \text{ MN/m}^2$   
 ZULÄSSIGKEIT AM BAU PRÜFEN:  $\eta \geq 1.1$  FACH IM ENZZUSTAND  
 ZULÄSSIGER GRUNDWASSERSPIEGEL: 673.50 m ü. NN  
 BEI HÖHEREN WASSERSTÄNDEN KEINE ENTLEERUNG!

ACHTUNG!  
 AUSSPRINGS- UND MONTAGEPLÄNE DER EINRICHTUNGSFIRMEN BEACHTEN SÄMTLICHE MASSE SIND FERTIGMASSE SIE SIND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU PRÜFEN. ALLE VOM WASSER BEHETZTEN ECKEN UND KANTEN SIND AUS-BZW. ABZURUNDEN WANDKANTEN SIND STUMPF (DREKANTLEISTEN) AUSZUFÜHREN.

PLANUNG + BAULEITUNG:  
**DR.-ING. W. GÖTZELMANN + PARTNER GMBH**  
 INGENIEURBÜRO  
 MÜNCHHALDENSTRASSE 27 A 7000 STUTTGART 1  
 TEL. 0711 - 257 07 - 0  
 FAX 0711 - 257 07 - 57

INDEX	DATUM	NAME	ART DER ÄNDERUNG
b	25.3.93	Neuh.	Bodenplatte, Sandfang, Container
a	13.1.93	Neuh.	Allg. Überarbeitung

OBJEKT: Klärwerk Isny  
 Abwasserzweckverband „Untere Argen“

PLAN: Bauplan Sand- und Fettfang  
 Draufsicht u. Schnitte D-D u. H-H  
 Blatt 3/3

AUFTRAG NR.:	8918	MASSTAB:	1:50	GEPR.:	
ZEICHNUNG NR.:	97 b	GEZ.:	Neuh.	GEFERTIGT:	1.10.92

**BRANDOLINI + SEITZ**  
 INGENIEURGESSELLSCHAFT M. B. H.  
 FÜR WASSERBAU U. BRÜCKENBAU  
 OBERE BLEICHE 4 7900 ULM  
 BERATENDE INGENIEURE  
 M. B. H.  
 FAX 0731 / 37021-  
 TEL. 0731 / 37022- 37023

C:\Programme\Autocad\Autocad 2000\Drawings\13\_13030\_13\_V01\_Draufsicht.dwg